

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.01230**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0644327**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгпромвентиляция»
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15.
Тел./факс (84635) 3-22-02, (846) 377-40-83.
ОГРН 1026303117543

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгпромвентиляция»
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15.
Тел./факс (84635) 3-22-02, (846) 377-40-83.
ОГРН 1026303117543

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Вентиляторы радиальные дымовые среднего давления ВРД 280-46-2 ... ВРД 280-46-8 (ТУ 4861-008-01395638-2005 с изм. № 1)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 6120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

предел огнестойкости - 2,0 часа при температуре перемещаемых газов 600°C
ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противоподымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10561 от 31.03.2011
ИЛНИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 11732/11733/11757 от 17.02.2011
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2011 по 01.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.В. Палеха