

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.01095**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0644184**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция»
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15.
Тел./факс (84635) 3-22-02, (846) 377-40-83.
ОГРН 1026303117543

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция»
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15.
Тел./факс (84635) 3-22-02, (846) 377-40-83.
ОГРН 1026303117543

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапан противопожарный универсальный АЗЕН-2 ТУ 4854-012-01395638-2007
Серийный выпуск

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53301-2009

«Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (см.Приложение № 0059195)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10391 от 20.12.2010
ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН.02 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 11001/11002 от 04.02.2010,
акт инспекционной проверки № 9101-ИК2/9393/9607-ИК1 от 04.02.2010
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2010 по 23.12.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин
В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.В. Палеха
Р.В. Палеха

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЛБ01.В.01095 (обязательная сертификация)

ТР **0059195**
(учетный номер бланка)

Соответствует требованиям технического регламента

Клапан противопожарный универсальный АЗЕН-2 ТУ 4854-012-01395638-2007

предел огнестойкости:

в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана при тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению механизма привода - EI 90;

в режиме нормально открытого противопожарного клапана при тепловом воздействии со стороны расположения механизма привода - EI 90;

в режиме нормально открытого клапана, при установке на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - EI 90;

в режиме нормально закрытого клапана - EI 120;

в режиме дымового клапана - E 120



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.В. Палеха